



Отдел надзорной деятельности по г. Евпатория
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Крым
ул. Чекиста Галушкина, 4, г. Евпатория, 97416,
телефон: (06569) 3-04-31 Факс (06569) 3-23-41
тел. доверия: +7 (499) 216-99-99

г. Евпатория
(место составления акта)

«05» февраля 2021 г.
(дата составления акта)

17 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

объекта защиты, собственником которого либо лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться которым является гражданин, не являющийся индивидуальным предпринимателем

№ 2

«05» февраля 2021 г. по адресу: г. Евпатория, ул. Полтавская, 9

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНД по г. Евпатория УНД и ПР ГУ МЧС России по РК подполковника внутренней службы Антонова А.А. от «01» февраля 2021 года №2

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) была проведена плановая выездная проверка в отношении: объекта защиты эксплуатируемого МБДОУ «Детский сад № 1 «Космос» г. Евпатория РК»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование объекта надзора)

Продолжительность проверки: 04.02.2021 г. с 10-00 до 13-00; 05.02.2021 с 14-00 до 17-00

2 дня / 06 часа 00 минут

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по г. Евпатория УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения о проведении плановой выездной проверки ознакомлен: заведующий МБДОУ «Детский сад № 1 «Космос» г. Евпатории РК» Клещевич Галина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность правообладателя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Евпатория УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым майор внутренней службы Разумовская Ольга Павловна;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (-их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности (в случае, если имеется) экспертов и/или на именованное экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ «Детский сад № 1 «Космос» г. Евпатории РК» Клещевич Г.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), правообладателя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя гражданина (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (течь на потолке 2-го этажа).	п. 15 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "об утверждении правил противопожарного режима в РФ" (далее – Правила),	ЮЛ МБДОУ Д/С № 1 «Космос», Заведующий МБДОУ Д/С № 1 «Космос»
2.	На объекте защиты не хранятся документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем,	п. 25 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "об утверждении правил противопожарного режима в РФ" «Правил»	ЮЛ МБДОУ Д/С № 1 «Космос», Заведующий МБДОУ Д/С № 1 «Космос»
3.	На объекте защиты дежурный персонал не обеспечен наличием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30, п. 56 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "об утверждении правил противопожарного режима в РФ" «Правил»	Заведующий МБДОУ Д/С № 1 «Космос», Заведующий МБДОУ Д/С № 1 «Космос»
4.	Не обеспечено содержание 3-х наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, в исправном состоянии,	п. 17 а Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "об утверждении правил противопожарного режима в РФ" «Правил»	ЮЛ МБДОУ Д/С № 1 «Космос», Заведующий МБДОУ Д/С № 1 «Космос»

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

сь уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

сь уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. распоряжение о проведении плановой выездной проверки МБДОУ «Детский сад № 1 «Космос» г. Евпатории РК» от 01.02.2021 г. № 2;
2. протокол об административном правонарушении № 5/2021/3 от 05.02.2021 г. на должностное лицо;
3. протокол № 04-02/12/19/ПЛ, № 07-02/12/19/ПЛ, 06-02/12/19/ПЛ по отрицательным результатам испытания наружный пожарных лестниц на здании;
4. информация о выделении бюджетных средств на 2021 год.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Заместитель начальника
ОНД г. Евпатории
ГУ МЧС России по Республике Крым
майор внутренней службы



О.П. Разумовская

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий Космогелова Татьяна Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



«05» февраля 2021 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)