

  
**Отдел надзорной деятельности по г. Евпатория  
Главного управления МЧС России по Республике Крым**

ул. Чекиста Галушкина, 4, г. Евпатория, 97416,  
телефон: (06569) 3-04-31 Факс (06569) 3-23-41  
тел. доверия: +7 (499) 216-99-99

**Предписание № 2/1/1  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 1 «Космос»  
г. Евпатория РК

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)  
во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Евпатория по пожарному надзору от "01" февраля 2021 года, № 2, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 04.02.2021 г. с 10-00 до 13-00; 05.02.2021 с 14-00 до 17-00 заместителем начальника отдела надзорной деятельности по г. Евпатория ГУ МЧС России по Республике Крым майором внутренней службы Разумовской Ольгой Павловной, проведена плановая выездная проверка объекта защиты эксплуатируемый Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 1 «Космос» г. Евпатория РК расположенный по адресу: г. Евпатория, ул. Полтавская, 9

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МБ ДОУ «ДС № 1 «Космос» Клецевич Г.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

1. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Обеспечить проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (течь на потолке 2-го этажа).	п. 15 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "об утверждении правил противопожарного режима в РФ" (далее – Правила),	01.02.2022	
2.	На объекте защиты обеспечить документацию, подтверждающую пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов к	п. 25 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "об утверждении правил противопожарного режима в РФ" «Правил»	01.02.2022	

	строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем.		
3.	Дежурный персонал обеспечить наличием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30, п. 56 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "об утверждении правил противопожарного режима в РФ" «Правил»	01.02.2022
4.	Обеспечить содержание 3-х наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, в исправном состоянии,	п. 17 а Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "об утверждении правил противопожарного режима в РФ" «Правил»	01.02.2022

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Евпатория ГУ МЧС России по Республике Крым  
майор внутренней службы  
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



О.П. Разумовская

«05» февраля 2021г.

Предписание для исполнения получит:

*Заведующий Космова Т.У.*  
 (полностью, фамилия, инициалы)

